



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

FICHE CORRECTION JURY

N° d'emplacement :

N° du candidat :

BAREME DE CORRECTION

Tâches réalisées	Postes de contrôle	Critères et Tolérances	Guide correction	Points obtenus	Total
Implantation	<u>Respect de cotes</u>	± 5 mm	(191,20,16,rayon,80, 82, saillie, 5,69, 89)sur 10 pts	/15
	<u>Equerrage du retour en briques</u>	± 5 mm	sur 5 pts	
Maçonnerie de BBM en partie courbe.	Respect de l'aplomb	± 2 mm	5 coups de plombs.sur 10 pts	/40
	Qualité de la maçonnerie (Alignement, liaisonnement, planéité)	Aucun coup de sabre	sur 15 pts	
	Le soin des coupes		sur 5 pts	
	Régularité des assises	Epaisseur des joints réglementaire	Utilisation d'une pige.sur 5 pts	
	Respect de la régularité et de la propreté des joints	Joints arasés et correctement remplis	sur 5 pts	
Châssis d'armature	<u>Gabarit pour cadres</u>	<i>Respect de l'enrobage (3 cm)</i>	sur 5 pts	/25
	<u>Dimensions et Façonnage des cadres</u>	± 3 mm (cotes/équerrage)	sur 15 pts	
	<u>Rigidité du châssis</u>	Satisfaisante	sur 5 pts	
Poteau d'about	<u>Dimensions du coffrage</u>	<i>Les cotes sont exactes</i>	(5, 22, 20, 16, h)sur 5 pts	/45
	<u>Talonnets (coffrage/coulage)</u>		sur 2 pts	
	Technique de coffrage	Conception judicieuse	sur 13 pts	
	Positionnement des raidisseurs horizontaux	Répartition judicieuse	Rapprochement en pied de coffragesur 5 pts	
	<u>Stabilité du coffrage</u>		sur 5 pts	
	<u>Étanchéité du coffrage</u>	<i>Aucune fuite de laitance</i>	sur 5 pts	
Aspect brut au décoffrage	Satisfaisant sans bullage.	sur 10 pts		
Maçonnerie de briques de parement pleines	Respect des cotes	± 2 mm	(45 ⁵ ,26,69 ⁵ ,33 ⁵ , 33 ⁵)sur 5 pts	/35
	Respect de l'appareillage	Aucun coup de sabre	sur 5 pts	
	Aplomb et planéité	± 2 mm	5 coups de plombs.sur 10 pts	
	Régularité et soin des joints	Suivant la qualité de la briques ± 1 mm	sur 15 pts	
Enduit monocouche	Respect de l'aplomb de l'enduit	± 2 mm	3 coups de plombs.sur 6 pts	/30
	Réalisation du gobetis		sur 4 pts	
	Planéité	± 2 mm	sur 8 pts	
	Aspect du gratté	Pas de défaut de grattage	sur 12 pts	
Organisation	<u>Organisation du travail</u>		sur 6 pts	/10
	<u>Port des EPI</u>		sur 2 pts	
	<u>Trier les déchets</u>		sur 2 pts	
Total sur 200 points					/200
Note finale sur 20 points					/20

Nota : Les postes de contrôles en gras, en italique et surlignés devront être évalués en cours d'épreuve.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.